

ПІБ	Карповський Ігор Миколайович
Посада	громадянин
Телефон	0675645604
e-mail	karpovskii_igor@ukr.net

Проект ДБН (пункт розділу)	Пропозиції	Обґрунту
15.2.3 Протипожежні відстані не нормуються: - між житловими, громадськими, а також житловими і громадськими будинками при сумарній площі забудови, включаючи незабудовану площу між ними, яка дорівнює найбільшій допустимій площі забудови (поверху) будинку, що має найменший ступінь вогнестійкості. При однаковому ступеню вогнестійкості житлового та громадського будинків сумарна площа забудови, включаючи незабудовану площу між ними, приймається як для житлових будинків;	В тексті нової редакції відсутня фраза яка була передбачена приміткою 8, таблиці 1 додатку 3.1 «... за винятком будинків індивідуальної забудови.»	Виходячи з вищевикладеного більшість будинків приватної забудови на суміжних ділянках можливо проектувати без протипожежних розривів. Наприклад для житлових будинків III ст. вогнестійкості, площа поверху (в межах протипожежного відсіку) складає 1800 м.кв, а це майже 5-8 присадибних ділянки на яких можливо розмістити індивідуальні житлові будинки без протипожежних розривів.
15.2.3 Протипожежні відстані не нормуються: - між житловими і господарськими будинками у межах однієї присадибної ділянки;	В тексті нової редакції відсутня фраза яка була передбачена приміткою 7, таблиці 1 додатку 3.1 Часткова реконструкція житлових будинків та господарських споруд на окремих садибних ділянках, які побудовані за раніше чинними нормативами , допускається за погодженням з місцевими органами архітектури і містобудування, державного пожежного та санітарного нагляду. В цьому випадку перебудова житлових будинків, їх господарських будівель та гаражів можлива за умови збереження існуючих відстаней між будівлями.	Відсутня норма щодо умов реконструкції раніше побудованих індивідуальних житлових будинків.